

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ34.В.00181/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ **0025653**

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие Рогнеда»,
Адрес: 142450, Россия, Московская обл., Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, дом № 4Б,
ОГРН: 1147746529920. Тел./факс: 8 (495) 730 02 99. Адрес электронной почты: info@rogneда.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие Рогнеда»,
Адрес: 142450, Россия, Московская обл., Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, дом № 4Б,
ОГРН: 1147746529920. Тел./факс: 8 (495) 730 02 99. Адрес электронной почты: info@rogneда.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ»,
Адрес: 109428 г. Москва, Рязанский проспект, д. 18, стр. 7, оф. 412. Тел./факс: +7 (495) 740-43-62 (51).
Адрес электронной почты: info@ntc-poj-audit.ru. Почтовый адрес: 109456, г. Москва, д. 4-А. ОГРН: 5087740005400.
Аттестат аккредитации № ТРПБ.РУ.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Краска водно-дисперсионная акриловая резиновая
выпускаемая по ТУ 2316-127-13238275-2016, имеет
показатели пожарной опасности в соответствии с
Приложением № 0008977, соответствует классу
пожарной опасности строительных материалов – КМ1,
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):
Код ОК 034 (ОКПД2): 20.30.11.120

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3209 10 0009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г.
№ 123-ФЗ), статьи 13 и 134, ГОСТ 30244-94 (метод В), ГОСТ 30402-96, ГОСТ 12.1.044-2018 (п.11, п.13).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № С-17/07-2019 от 08.07.2019 г. испытательного центра ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ»,
аттестат аккредитации № ТРПБ.РУ.ИН24 внесен в реестр аккредитованных лиц 15.05.2015 г. Федеральной
службой по аккредитации. Акт о результатах анализа состояния производства № 091/ОС-19 от 08.04.2019 г.
ОС ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.РУ.ПБ34 внесен в реестр аккредитованных лиц
14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации №

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 2316-127-13238275-2016.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ с

10.07.2019

по 09.07.2024



С.И. Сорокин (подпись руководителя)
Исполнитель по сертификации

В.И. Сорокин

И.В. Трошина (эксперт)

В.В. Трошина