

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ34.В.00230/19

### ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0010160

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОСЕПТ Трейд». Адрес: 192171, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Полярников, д.9, лит. А, оф. 108. Фактический адрес: 192171, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Полярников, д.9, лит. А, оф. 408. ОГРН: 1147847202183. Телефон: +7 (812) 309-28-90. Факс: +7 (812) 362-88-06. E-mail: sale@pro-sept.ru

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОСЕПТ Трейд». Адрес: 192171, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Полярников, д.9, лит. А, оф. 108. Адрес производства: 188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, населенный пункт МО «Виллозское сельское поселение», «Офицерское село», квартал 2, Волхонское шоссе, д.4. ОГРН: 1147847202183. Телефон: +7 (812) 309-28-90. Факс: +7 (812) 362-88-06. E-mail: sale@pro-sept.ru

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Адрес: 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д.10, стр.2, офис 412, тел./факс: +7 (495) 740-43-62 (61), e-mail: info@pozhaudit.ru. Почтовый адрес: 109456, г. Москва, а/я 4. ОГРН: 5087746009489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Средства огнебиозащитные для пропитки древесины PROSEPT ОГНЕБИО PROF 1, PROSEPT ОГНЕБИО PROF, AURA ОГНЕБИО STOP, выпускаемые по ТУ 20.59.59-014-58873520-2018, обеспечивают огнезащитную эффективность в соответствии с Приложением № 0021287. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 20.59.59

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: ----

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

#### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ), статья 136, статья 150. ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний».

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № С-19/08-2019 от 30.08.2019 г. испытательного центра ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24, внесен в реестр аккредитованных лиц 15.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Акт о результатах анализа состояния производства № 232/ОС-19 от 19.07.2019 г. ОС ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 20.59.59-014-58873520-2018, эксплуатационная документация.

Срок действия сертификата соответствия с 10.09.2019 по 09.09.2024

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

И.П.

Эксперт (эксперты)

В.Н. Сорокин

И.А. Поединцев



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ34.В.00230/19

(обязательная сертификация)

№ 0021287

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53292-2009	«Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний»	«PROSEPT ОГНЕБИО PROF 1 огнебиозащита для древесины, 1-я группа» (ТУ 20.59.59-014-58873520-2018), обеспечивает I (первую) группу огнезащитной эффективности при нанесении со средним суммарным расходом материала не менее 500 г/м <sup>2</sup> без учета потерь, устойчив к старению.
ГОСТ Р 53292-2009	«Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний»	«PROSEPT ОГНЕБИО PROF 1 огнебиозащита для древесины, 2-я группа» (ТУ 20.59.59-014-58873520-2018), обеспечивает II (вторую) группу огнезащитной эффективности при нанесении со средним суммарным расходом материала не менее 300 г/м <sup>2</sup> без учета потерь, устойчив к старению.
ГОСТ Р 53292-2009	«Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний»	«PROSEPT ОГНЕБИО PROF огнебиозащита для древесины, 2-я группа» (ТУ 20.59.59-014-58873520-2018), обеспечивает II (вторую) группу огнезащитной эффективности при нанесении со средним суммарным расходом материала не менее 300 г/м <sup>2</sup> без учета потерь, устойчив к старению.
ГОСТ Р 53292-2009	«Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний»	«AURA ОГНЕБИО STOP огнебиозащитный состав, 2-я группа» (ТУ 20.59.59-014-58873520-2018), обеспечивает II (вторую) группу огнезащитной эффективности при нанесении со средним суммарным расходом материала не менее 300 г/м <sup>2</sup> без учета потерь, устойчив к старению.



руководитель (заместитель руководителя)  
орган по сертификации

эксперт (эксперты)

*(Handwritten signature)*  
подпись

В.Н. Сорокин

инициалы, фамилия

И.А. Поединцев

инициалы, фамилия



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья"

(уполномоченный орган государства-члена Евразийского экономического союза)

И.о. главного врача ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья"

(руководитель уполномоченного органа)

г. Минск

(наименование административно-территориального образования)

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

## о государственной регистрации

BY.70.06.01.008.E.003630.08.19 от 09.08.2019

Продукция:

Средства огнебиозащитные для пропитки древесины: PROSEPT ОГНЕБИО PROF 1 огнебиозащита для древесины, 1 группа; PROSEPT ОГНЕБИО PROF 1 огнебиозащита для древесины, 2 группа; PROSEPT ОГНЕБИО PROF огнебиозащита для древесины, 2 группа, AURA ОГНЕБИО STOP огнебиозащитный состав, 2-я группа. ТУ 20.59.59-014-58873520-2018. Область применения: по назначению согласно рекомендациям по применению фирмы-изготовителя. Изготовитель: ООО ПРОСЕПТ Трейд. Адрес: 192171, г. Санкт-Петербург, ул. Полярников, д. 9, лит. А, офис 108, РОССИЯ. Адреса производств: РОССИЯ, 188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», «Офицерское село», квартал 2, Волхонское шоссе, д. 4. Заявитель: ООО ПРОСЕПТ Трейд. Адрес: 192171, г. Санкт-Петербург, ул. Полярников, д. 9, лит. А, офис 108, РОССИЯ

*(наименование продукции, нормативные и(или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя(производителя), получателя)*

соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Настоящее свидетельство выдано на основании

Заключения ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" от 09.08.2019 г. № 18-30/2019/2457


Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления или поставок подконтрольной продукции на территорию Евразийского экономического союза

И.о. главного врача ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья"



М.П.

И.В.Кондрескул



BY 0021854