



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00265/21

Серия **RU** № **0318705**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121351, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, помещение I, комната № 1, № 1А, этаж 5. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 31.10.2011 года. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОЗ-Коутингс» (ООО «ОЗ-Коутингс»). Место нахождения (адрес юридического лица): 121205, РОССИЯ, город Москва, территория инновационного центра «Сколково», улица Нобеля, дом 1, помещение II, комната 25. Основной государственный регистрационный номер: 1157746116428. Телефон: +74957868935. Адрес электронной почты: info@oz.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОЗ-Коутингс» (ООО «ОЗ-Коутингс»). Место нахождения (адрес юридического лица): 121205, РОССИЯ, город Москва, территория инновационного центра «Сколково», улица Нобеля, дом 1, помещение II, комната 25. Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 346748, Россия, Ростовская область, Азовский район, хутор Новоалександровка, улица Восточная, дом 3А. Основной государственный регистрационный номер: 1157746116428.

ПРОДУКЦИЯ Средство огнезащиты для стальных конструкций: огнезащитное вспучивающееся покрытие «ТРИОФЛЕЙМ АК 7000», нанесенное согласно Инструкции по нанесению № 1523/31, обеспечивает огнезащитную эффективность согласно Приложению № 1 на 1 листе (бланк №0732808), выпускаемое по ТУ 2316-025-20654749-2016 «Огнезащитное вспучивающееся покрытие ТРИОФЛЕЙМ АК 7000». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний ППБ-099/04-2021 от 23.04.2021 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21ЖЭ01), протокола НМ93-039/02-2021 от 26.02.2021 года, выданного испытательной лабораторией Испытательный центр «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21НМ93). Акта анализа состояния производства № 618-СС/12-2020 от 24.12.2020 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с Изменением N 1), пункты 3.4, 6.1. Состав должен храниться в сухом, хорошо вентилируемом помещении при рекомендованной температуре от +5 °С до +30 °С вдали от источников возгорания и тепловых источников. Прогнозируемый срок службы огнезащитного покрытия в системе с грунтовочным и финишным слоем в условиях открытой промышленной атмосферы холодного и умеренного климата – не менее 15 лет. Гарантийный срок хранения в герметично закрытой таре изготовителя – 12 месяцев со дня изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 26.04.2021 **ПО** 25.04.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))



Грецкий Николай Михайлович (Ф.И.О.)

Голубева Дарья Львовна (Ф.И.О.)

