

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.00927/23



ЗАЯВИТЕЛЬ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД СТРОЙМАТЕРИАЛОВ"
(ЗАО "ПОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД СТРОЙМАТЕРИАЛОВ"). Место нахождения: Московская область, город Подольск. Адрес юридического лица: 142116, РОССИЯ, Московская область, город Подольск, проезд Ремонтный, дом 6. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1035007204143. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5036006830. Телефон +7(4967)63-28-68, адрес электронной почты kraskapodolsk1@yandex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД СТРОЙМАТЕРИАЛОВ"
(ЗАО "ПОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД СТРОЙМАТЕРИАЛОВ"). Место нахождения: Московская область, город Подольск. Адрес юридического лица: 142116, РОССИЯ, Московская область, город Подольск, проезд Ремонтный, дом 6. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1035007204143. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5036006830.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, город Москва, ул. Перовская, 1, 10, эт.1, помещение VI, комната 5. Адреса мест осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 2, помещение IV, комната 1; 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефоны: +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной почты: firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие на основе эмали полиуретановой «БЕТЭЛАСТ» (расход при нанесении на негорючее основание не более 500 г/м²), выпускаемая по ТУ 2313-027-04002214-04 с изм. 1 "Полиуретановая эмаль "БЕТЭЛАСТ". Технические условия."

код ОКПД2: 20.30.1

код ТН ВЭД ЕАЭС:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 9507/РС от 26.01.2023 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; сертификат соответствия № RU C-RU.ПБ37.В.00102/19 от 27.05.2019 выдан ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР" уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Примененная схема сертификации 3с.


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа слабогорючие (Г1); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа умеренновоспламеняемые (В2); ГОСТ Р 51032-97 "Материалы строительные метод испытания на распространение пламени" (пункт 5.1) - группа по распространению пламени по поверхности нераспространяющие (РП1); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункт 4.18) - группа с высокой дымообразующей способностью (Д3); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункт 4.20) - группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2). Условия хранения: Продукцию хранят в плотно закрытой таре в сухих помещениях и должна быть защищена от солнечного и иного теплового воздействия. Срок хранения: 6 месяцев с даты изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 10.02.2023 по 09.02.2026

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации


(подпись)

Савельева Екатерина Константиновна
(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)

Жарикова М.Н.
(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

