



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ24.Н00593

№ ПС 007513

Срок действия с 11.03.2022 г. по 10.03.2027 г.

ОКПД 2: 24.66.48
код ЕКПС
код ТН ВЭД: 3824907000

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАКОВАР». ОГРН 1167847392536.
Адрес: 188508, Ленинградская обл., Ломоносовский м.р-н, Виллозское городское поселение, тер. Южная часть производственной зоны, территория промзоны Горелово, Волхонское ш. д. 4/2, офис №156. Телефон: +7 (800) 700-68-46. E-mail: 001@lakovar.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАКОВАР». ОГРН 1167847392536.
Адрес: 188508, Ленинградская обл., Ломоносовский м.р-н, Виллозское городское поселение, тер. Южная часть производственной зоны, территория промзоны Горелово, Волхонское ш. д. 4/2, офис №156. Телефон: +7 (800) 700-68-46. E-mail: 001@lakovar.ru

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

ССБК RU.ПБ24, Орган по сертификации «НТЦ «СТАРТ», 129347, город Москва, улица Холмогорская, дом 2, корпус 3, Э 1, пом XV К 15 ОФ 75., тел. +7(495)125-24-74, e-mail: ntc.start@bk.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Огнебиозащитный грунт I и II группы; Концентрат 1:5 огнебиозащитного грунта I и II группы; ОГНЕБИОЗАЩИТА RX I и II группы, выпускаемый по ТУ 24.66.48-017-04952861-2020 «Огнебиозащитные составы для огнебиозащиты деревянных конструкций». Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО
РЕГЛАМЕНТА**

ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний» (пункты 5.1 и 5.2). Обеспечивает I и II группу огнезащитной эффективности. При расходе установленным изготовителем не менее 500 г/м² для достижения I группы, 300 г/м² для достижения II группы, 250 г/м² для биозащитной обработки древесины (без учета потерь).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Отчет сертификационных испытаний №0646/СТ-22 от 21.02.2022 г., Испытательная лаборатория «Научно-технический центр «СТАРТ». Свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК RU.21ПБ22 до 16.04.2024 г.;
Акт анализа состояния производства № 0634/СТ-21 от 01.02.2022 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 24.66.48-017-04952861-2020 «Огнебиозащитные составы для огнебиозащиты, деревянных конструкций» (копия); - Технологический регламент по эксплуатации и нанесению (копия); - Проект паспорта качества; - Свидетельство ОГРН ООО «ЛАКОВАР» (копия); - Свидетельство ИНН ООО «ЛАКОВАР» (копия); - Копия свидетельства ЕГРЮЛ. - Договор аренды нежилых помещений (копия).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации - 4с

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

С.В. Смолич

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Д.В. Поленов

