



производство
огнезащитных материалов
и пожарного оборудования

Общество с ограниченной ответственностью

127410, г. Москва, ш. Алтуфьевское д.31 Б
ИНН 7734657410 КПП 771501001 ОКПО 92450604 ОГРН 1117746409208
☎ 8 800 200 9 800 ✉ info@ogneza.com 🌐 ogneza.com

Паспорт № 798
Огнезащитный лак
ОГНЕЗА-ЛАК универсальный
ТУ 20.30.22-034-92450604-2020
(введены взамен ТУ 2313-005-92450604-2013)

Номер партии: 798

Дата выдачи паспорта: 03.08.2022

Дата изготовления: 27.07.2022

Масса партии: 1,8 кг x 34 шт; 1,8 кг x 104 шт 0,8 кг x 44 шт

№ п/п	Наименование показателя	Норма	Фактический результат	Метод испытаний
1	Внешний вид	Жидкость от бесцветного до темно-коричневого цвета, допускается опалесценция	Жидкость бесцветного цвета	п. 4.3 ТУ 20.30.22-034-92450604-2020
2	Внешний вид пленки покрытия	Однородная, прозрачная, глянцевая	Однородная, прозрачная, глянцевая	п. 4.4 ТУ 20.30.22-034-92450604-2020
3	Условная вязкость по ВЗ-246 с соплом 4 мм при температуре $20 \pm 0,5$ °С, с	12 – 50	13	ГОСТ 8420 п. 3.2
4	Массовая доля нелетучих веществ (сухой остаток), %	30,0 – 50,0	41,1	ГОСТ 31939
5	Плотность, при температуре $20 \pm 0,5$, г/см ³	0,85 – 1,20	0,99	ГОСТ 31992.1

Заключение ОТК: «ОГНЕЗА-ЛАК универсальный» соответствует требованиям ТУ 20.30.22-034-92450604-2020.

Гарантийный срок хранения «ОГНЕЗА-ЛАК универсальный» - 12 мес. со дня изготовления при условии хранения в нераспечатанной таре предприятия-изготовителя.

Начальник лаборатории

Контролер ОТК

