



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный №РОСС RU.M704.04ЮАБО

www.nsofb.ru, e-mail:nsofb@nsofb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.179.Н.00405
(номер сертификата соответствия)

032987
(счетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА» (ООО «ОГНЕЗА»), ОГРН: 1117746409208.
 Юридический адрес: 127410, г. Москва, Муниципальный округ отрадное вн.тер.г., Алтуфьевское ш., ДВЛД.31Б, помещ. II, ком.1, РОССИЯ. Фактический адрес: 195030, город Санкт-Петербург, улица Коммуны, дом. 67, литер АЖ, телефон: +7 (499) 709-77-39, адрес электронной почты: spb@ogneza.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА» (ООО «ОГНЕЗА»), ОГРН: 1117746409208.
 Юридический адрес: 127410, г. Москва, Муниципальный округ отрадное вн.тер.г., Алтуфьевское ш., ДВЛД.31Б, помещ. II, ком.1, РОССИЯ. Фактический адрес: 195030, город Санкт-Петербург, улица Коммуны, дом. 67, литер АЖ, телефон: +7 (499) 709-77-39, адрес электронной почты: spb@ogneza.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Ланта Центр" (ОС ООО "Ланта Центр"), 115088, город Москва, улица Шарикоподшипниковская, дом 4 корпус 4, тел. (495) 675-85-81, факс (495) 675-85-81, ОГРН 1137746804612, Свидетельство № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.179 от 19.07.2018 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Огнезащитный лак «ОГНЕЗА-ЛАК» марки «ОГНЕЗА-ЛАК универсальный» на основе растворителей для деревянных конструкций, выпускаемый по ТУ 20.30.22-034-92450604-2020.
 Серийный выпуск

Группа горючести по ГОСТ 30244-94 – слабогорючие (Г1). Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 – трудновоспламеняемые (В1). Группа дымообразования по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 – умеренной дымообразующей способностью (Д2). код ОК 034 (ОКПД 2) **20.30.22.110**

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Группа токсичности по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 – умеренноопасные (Т2). Группа распространения пламени по поверхности по ГОСТ Р 51032-97 – нераспространяющие (РП1). код ТН ВЭД ЕАЭС

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №Д21-11-18/2 от 18.11.2021 г.
 ИЛ ООО "Ланта Центр", свидетельство НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.179 от 19.07.2018 г.
 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, корп. 4

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № ST.RU.0001.P41453 от 11.01.2019 г. выдан ОС ООО "Гарантия Качества", рег. № РОСС RU.31389.04ИБС01

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 24.11.2021 г. по 23.11.2024 г.



Руководитель
 (заместитель руководителя
 органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

К.А. Константинов

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.Ю. Леонов